

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru;
сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461046, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции,


Н.Ю.Мальшева

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56. ФБУЗ.03.01-05.2025-0164

20 мая 2025г.

1. Объект экспертизы: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №13», предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

2. Заявитель, юридический адрес: ЗТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, 461046, г Бузулук; 4 микрорайон, 1Б.

3. Юридическое лицо, в отношении которого назначено проведение экспертизы, юридический адрес: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №13», 461042, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Школьная, д. 56.

(ОГРН №1025600577320 ИНН №5603009242).

4. Фактический адрес: Оренбургская область, город Бузулук, улица Школьная, д.56.

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: поручение ЗТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, зарегистрированное в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулук, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах» №44930 от «24» марта 2025г., в/х №56-20-16/98-2025 от 24.03.2025г., рег. № 0164 от 24.03.2025г.

6. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установление соответствия (несоответствия) требованиям нормативных документов.

7. Рассмотрены следующие документы:

- акт обследования от 12.05.2025г.;

- копия Устава;

-свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

-копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое здание №56-56-09/040/2006-033 от 22.08.2012г.;

-копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок № 56-56-09/031/2010-215 от 22.08.2012г.;

-копия выписки из реестра лицензий №ЛО41-01022-56/00350784 от 30.12.2022г. и санитарно-эпидемиологического заключения № 56.06.01.000.М.000125.07.12 от 24.07.2012г. на образовательную деятельность;

-копия поэтажного плана;

-акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов;

подпись 1-го эксперта 

№ 56. ФБУЗ.03.01-05.2025-0164

№ стр. 1 из 6

-режим дня;

-Протокол исследования питьевой воды №56-00-02/03142-25 от 15.05.2025г.

8. Результаты экспертизы:

Заявленный вид деятельности: осуществление деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №13» размещено в нежилых помещениях, общей площадью 3057,0 кв.м., по адресу: 461042, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Школьная, д. 56.

(ОГРН №1025600577320 ИНН №5603009242).

Имеется свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание №56-56-09/040/2006-033 от 22.08.2012г.

На образовательную деятельность имеется выписка из реестра лицензий №ЛО41-01022-56/00350784 от 30.12.2022г. и санитарно-эпидемиологическое заключение № 56.06.01.000.М.000125.07.12 от 24.07.2012г.

Здание находится на земельном участке в зоне внутриквартальной жилой застройки, с соблюдением санитарных разрывов от жилых и общественных зданий, за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий, сооружений и иных объектов, обеспечивающих уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха санитарным нормам. Через территорию не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения. Имеется свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № 56-56-09/031/2010-215 от 22.08.2012г.

Территория, где расположено общеобразовательное учреждение, благоустроена, озеленена и находится в удовлетворительном состоянии. Все подъезды и подходы к зданию имеют твердое покрытие. На территории образовательного учреждения выделены зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная. В вечернее время территория освещается искусственным освещением.

Сбор ТКО осуществляется в контейнеры с крышками, установленные на территории хозяйственной площадки. Вывоз твердых и жидких коммунальных отходов, профилактические дератизационные и дезинсекционные мероприятия осуществляются по договорам.

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №13» расположено в трехэтажном кирпичном здании, построенном по типовому проекту. В МОАУ «СОШ №13» обучается всего 1059 человек в 2 смены. Общеобразовательное учреждение эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому было построено. Вход в образовательное учреждение оборудован тамбуром.

Для хранения верхней одежды детей оборудован гардероб, оснащенный крючками. В гардеробе выделено место для хранения обуви. Для хранения верхней одежды сотрудников установлены шкафы в учительской.

На основании указа Губернатора Оренбургской области об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Оренбургской области на базе общеобразовательного учреждения будет организован лагерь дневного пребывания. Скомплектовано 5 отрядов из числа обучающихся 1-8 классы МОАУ «СОШ №13», с количеством 70 чел. Продолжительность смены весной, осенью и зимой будет составлять не менее 5 рабочих дней, в период летних каникул - не менее 21дня. Наполняемость в отрядах будет составлять для обучающихся 1-8 классов по 12-15 человек.

Организация работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей будет осуществляться с 9-00 до 15-00. Работа по оздоровлению детей в лагере с дневным

подпись 1-го эксперта

№ стр. 2 из 6

пребыванием детей на базе общеобразовательного учреждения будет осуществляться в соответствии с утвержденным режимом дня.

Для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей в лагере дневного пребывания выделены помещения, расположенные на первом и втором этаже:

- учебный кабинет №4а (кружковая), площадью 66,8 кв.м.;
- учебный кабинет №4 (кружковая), площадью 65,7 кв.м.;
- учебный кабинет №3 (кружковая), площадью 62,4 кв.м.;
- учебный кабинет №2 (кружковая), площадью 34,3 кв.м.;
- учебный кабинет №1 (кружковая), площадью 33,5 кв.м.;
- спортзал (игровая), площадью 301,1 кв.м.

Площадь на одного ребенка в игровых помещениях соответствует санитарно-гигиеническим требованиям п.172 таблица №6.1 СанПиН1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В состав помещений оздоровительного учреждения с дневным пребыванием входят помещения медицинского назначения, гардеробная, пищеблок, специальное отведенное помещение для обработки и раздельного хранения уборочного инвентаря и приготовления дез.средств, туалеты.

Осуществление деятельности по оздоровлению и отдыху детей организовано без дневного сна. Игровые и кружковые помещения оборудованы двух местными ученическими столами и стульями. Столы расставлены перпендикулярно стене с оконными проемами, с соблюдением ширины проходов и минимальных расстояний от последних столов до задней стены, между первыми рядами столов и доской. Физкультурно - оздоровительные мероприятия будут проводить в спортивном зале и на территории спортивной площадки. Помещение спортзала оснащено спортивным оборудованием. Вся используемая мебель, спортивные маты, спортивное оборудование и инвентарь покрыты материалами, легко поддающимися очистке от пыли, влажной уборки и дезинфекции. Мебель имеет цветовую маркировку.


Медицинское обслуживание детей обеспечивает средний медработник ГАУЗ «ББСМП» по договору. На медицинскую деятельность имеется лицензия.

Отопление - центральное.

Холодное и горячее водоснабжение централизованное, от городских водопроводных сетей. В умывальной оборудован кран для технических нужд. Резервное горячее водоснабжение обеспечено от электроводонагревателей проточного типа в обеденном зале, в помещениях пищеблока. Для организации питьевого режима установлено 2 питьевых фонтанчика и кулеры с дозированным розливом питьевой воды, стаканчики разового пользования и емкость для сбора использованной посуды. Для детей организован свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени пребывания в оздоровительном учреждении. Питьевая вода по микробиологическим показателям соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (протокол, выданный Бузулукским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», №56-00-02/03142-25 от 15.05.2025г.).

Канализация –централизованная. Системы канализации и водоснабжения находятся в исправном состоянии. Оборудованы санитарные узлы раздельно для девочек (5 унитазов и 2 умывальные раковины) и для мальчиков (4 унитаза и 2 умывальные раковины). Кабины в туалетах оборудованы дверями без запоров. Для соблюдения правил личной гигиены во всех кабинетах начальных классов установлены умывальные раковины в соответствии с требованиями. Для сотрудников образовательного учреждения имеется отдельный туалет. Для соблюдения правил личной гигиены имеется жидкое мыло и бумажное полотенце. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.

подпись 1-го эксперта



№ стр. 3 из 6

Вентиляция естественная, осуществляется через вентиляционные каналы, дверные и оконные проёмы. Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами. Конструкция окон обеспечивает проведение режимов проветривания в любое время года. Остекление выполнено из цельного стекло полотна. Разбитых стекол нет. Фрамуги функционируют и находятся в исправном состоянии. Температурный режим поддерживается путем проведения проветривания помещений в отсутствии детей. Для контроля температурного режима помещения оснащены термометрами. В общеобразовательном учреждении установлено 11 переносных бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха с целью профилактики инфекционных заболеваний.

Освещение естественное и искусственное. Естественное освещение боковое через световые проемы в наружных стенах. Направленность света от боковых окон в основном левостороннее. Световые проемы в кабинетах оборудованы солнцезащитными устройствами типа жалюзи и шторами светлого тона. Материал, используемый для штор и жалюзи, стойкий к влаге, моющим и дезинфицирующим средствам. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами. Светильники с люминесцентными лампами расположены равномерно в верхней зоне помещений параллельно стене со световыми проемами. Перегоревших ламп нет.

Внутренняя отделка помещений образовательного учреждения: стены на высоту панелей выполнены стеновыми панелями и окрашены масляной краской, стены выше оклеены моющими обоями; потолок выполнен ДСП и окрашен акриловой краской; полы деревянные, окрашенные масляной краской, выполнены линолеумом и в кабинете технологии кафельной плиткой. Отделка помещений медицинского назначения: потолок и стены на всю высоту окрашены масляной краской, полы –деревянные, застелены линолеумом. Отделка помещений пищеблока: стены на высоту панелей выполнены кафельной плиткой, стены выше и потолок окрашены акриловой краской, полы выполнены керамогранитной плиткой. В санузлах стены на всю высоту окрашены масляной краской; потолок окрашен акриловой краской, полы выполнены керамической плиткой. Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, устойчивы к проведению уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности и без признаков поражения грибом. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.


Питание детей оздоровительного учреждения осуществляется на пищеблоке. Для детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием организовано двухразовое горячее питание в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

В состав пищеблока входят: горячий цех с выделенными зонами для овощного и мясорыбного цеха, складское помещение для хранения продуктов; моечное отделение для мытья столовой и кухонной посуды; гардероб для персонала; туалет и обеденный зал.

Обеденный зал рассчитан на 120 посадочных мест. Для соблюдения правил личной гигиены перед входом установлено 10 умывальных раковин, имеется жидкое мыло и бумажное полотенце. Обеденный зал оборудован столовой мебелью.

Питание детей организовано на пищеблоке, работающем на полуфабрикатах ООО КШП «Подросток». Для организации питания детей в КШП «Подросток» имеется примерное меню. Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, пищевой и энергетической ценности в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Доставка продовольственного сырья и пищевых продуктов будет осуществляться автотранспортом поставщиков. Продовольственные полуфабрикаты и пищевые продукты будут поступать небольшими партиями по мере реализации. На продовольственное сырье и пищевые продукты будут предоставляться документы,

подпись 1-го эксперта



№ стр. 4 из 6

подтверждающие качество и безопасность. На поступающую и готовую продукцию заведена необходимая документация. Приготовление блюд будет осуществляться по технологическим карточкам.

Горячий цех оборудован механической вытяжной вентиляцией. Горячий цех разделен на зоны для обработки сырой и готовой продукции: выделен овощной цех и мясорыбный цех. В цехе установлено две 4-х конфорочные электроплиты с терморегуляторами для пароконвектомат, электросковорода, овощепротирочная машина, овощерезка «ВО», овощерезка «СО», электромясорубка, 2 весов для готовой и сырой продукции, холодильник суточные пробы. Для обработки продовольственного сырья выделены отдельные столы и разделочный инвентарь. Для разделки и обработки продовольственного сырья, полуфабрикатов и пищевых продуктов установлено 8 промаркированных столов: «ВО», «СО», «СМ», «СР», «хлеб», «готовая продукция-гастрономия», «стол-раздача», «ВМ-ВР-ВК». Разделочный инвентарь укомплектован, промаркирован и хранится в подвешенном состоянии. В цехе установлена раковина для мытья мяса, раковина для вторичной обработки овощей, раковина для промывания круп. Для мытья рыбы используют промаркированную емкость. В цехе имеется раковина для мытья рук.

Складское помещение оборудовано стеллажами и подтоварниками для хранения пищевых продуктов, контрольным термометром и прибором для измерения относительной влажности в соответствии с требованиями.

В горячем цехе и на складе установлено 3 морозильные камеры для полуфабрикатов «СМ», «СК», «СР», 2 бытовых холодильника «Молочная продукция», «СК – яйцо», ШХ «СО-фрукты», ШХ «СМ». Все технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Холодильное оборудование промаркировано и оснащено термометрами для соблюдения температурного режима условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов. В холодильном оборудовании разграничены места хранения на разных полках пищевой продукции. Условия хранения продуктов обеспечены.

В моечном отделении отгорожен цех для обработки яйца и мяса птицы. В цехе установлен стол с миской, ножом и перфорированной емкостью, три моечные раковины для обработки яйца, раковина для мытья мяса птицы, стол «СК», раковина для рук. Инструкция по обработке яйца и спец.одежда имеются.

В моечном отделении установлено 3 промаркированных моечных раковины и посудомоечная машина для мытья столовой посуды, двух секционная моечная ванна для мытья стаканов, двух секционная моечная ванна для мытья кухонной посуды, раковина для мытья рук. Горячее водоснабжение централизованное, резервное обеспечено от электроводонагревателя проточного типа. Мытье кухонной посуды предусмотрено отдельно от столовой в соответствии с требованиями. Для соблюдения дозировки моющих средств имеются мерные емкости. Для определения температурного режима воды для мытья посуды имеется термометр. Правила мытья столовой и кухонной посуды вывешены. Пищеблок обеспечен столовой посудой (550 комплектов). Количество комплектов столовой посуды достаточно для однократного применения в смену. Для мытья посуды выделена промаркированная ветошь. Для хранения ветоши имеются промаркированные емкости. На пищеблоке оборудовано 2 окна для выдачи готовых блюд и приема использованной посуды.

При пищеблоке имеется гардероб, оборудованный шкафом для раздельного хранения уличной и спец.одежды, выделено специальное место для обработки и хранения уборочного инвентаря.

Для соблюдения личной гигиены сотрудников условия обеспечены, установлены умывальные раковины с подводом холодной и горячей воды. Мыло и полотенце имеются.

подпись 1-го эксперта



№ стр. 5 из 6

Санитарное состояние всех помещений оздоровительного учреждения с дневным пребыванием удовлетворительное.

Для уборки помещений укомплектован и промаркирован уборочный инвентарь. Уборочный инвентарь для санитарно-технических узлов имеет сигнальную маркировку и хранится в туалете. В наличии имеются моющие и дез.средства. По применению дез.средства имеется инструкция. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в недоступных местах для детей. Для обработки и раздельного хранения уборочного инвентаря и дез.средств выделено специальное помещение.

Всего в образовательном учреждении Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №13» 62 сотрудников. В период организации отдыха и оздоровления детей будут работать 12 человек.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые учреждении Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №13», 461042, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Школьная, д. 56, предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием на базе Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №13», по фактическому адресу: 461042, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Школьная, д. 56. (ОГРН №1025600577320 ИНН №5603009242).

СООТВЕТСТВУЕТ

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Экспертизу провел врач по общей гигиене
Бузулукского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Оренбургской области».



Ю.Н. Шишкина

подпись 1-го эксперта



№ стр. 6 из 6